

১৪/০৬/২০১৭ তারিখে চলমান সিএনজি ফিলিং স্টেশনের সরেজমীনে পরিদর্শন রিপোর্ট

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	সাইট	মন্তব্য
০১।	জনাব মাহবুব আলম পরিচালক ✓ মোবাইল-০১৭৫৫০১৮৮৩৯ মেসার্স এন এন্ড এন সিএনজি রিফুয়েলিং ধুলিভিটা, ঢাকা- আরিচা হাইওয়ে ধামরাই, ঢাকা। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৩৮৪ এসটিএন)/ তারিখঃ ০৬-১২-২০০৭ পরিদর্শন তারিখ ১৪/০৬/২০১৭	সাইট- দক্ষিণ পারা, ধামরাই, মানিকগঞ্জ	<ul style="list-style-type: none"> বিইআরসির লাইসেন্স-এর হালনাগাদ কপি সাইটে পাওয়া যায়নি। গ্যাস ডিসপ্রেসারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা(হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নাই। আরপিজিসিএল-এর অনুমোদন ফি পরিশোধ নয়।
০২।	জনাব সৈকত হোসেন স্বত্বাধিকারী ✓ মোবাইল-০১৮৫৩৩৩০৭১৩ মেসার্স ধামরাই সিএনজি ফিলিং স্টেশন বাড়ী নং-১৪৭, পূর্ব কায়েতপাড়া ধামরাই, ঢাকা। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৪৮১ এসটিএন)/ তারিখঃ ১৪-১১-২০০৭ পরিদর্শন তারিখ ১৪/০৬/২০১৭	সাইট-দক্ষিণ পাড়া, ধুলিভিটা, ধামরাই,ঢাকা।	<ul style="list-style-type: none"> বিস্কোরক পরিদপ্তরের হালনাগাদ লাইসেন্স, আরপিজিসিএল এর অনুমোদন পত্র, সাইটে পাওয়া যায়নি। গ্যাস ডিসপ্রেসারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা(হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) যথাযথ নয়। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নাই আরপিজিসিএল এর অনুমোদন ফি ৩০,৪৭৫/- টাকা পরিশোধ নয়। স্টোরেজ সিলিভার রি-টেস্ট করা হয়নি।
০৩।	জনাব, তারিখ মোহাম্মদ আওয়াল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ✓ মোবাইল- ০১৭১১৩৩৬৮৮৭ কে এন্ড কিউ (প্রাঃ) লিমিটেড সিএনজি রিফুয়েলিং এন্ড ফিলিং স্টেশন হোল্ডিং নং-৩৮, ওয়ার্ড নং-০৫ দক্ষিণপাড়া, ধামরাই, ঢাকা। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৫৭৭ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৪-০১-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ১৪/০৬/২০১৭	সাইট - দক্ষিণপাড়া, ধামরাই, সাভার।	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস ডিসপ্রেসারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা(হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) যথাযথ নয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নাই।
০৪।	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন স্বত্বাধিকারী ✓ মোবাইল-০১৭২৬১৬৭৬৮৮ মেসার্স রানাসা এনজিবি রিফুয়েলিং স্টেশন বাড়ী নং-৩১, রোড নং- ১১৭/এ, ব্লক-ই বনানী, ঢাকা। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৩৬৯ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৫-০৪-২০০৭ পরিদর্শন তারিখ ১৪/০৬/২০১৭	সাইট -জিরাব, আশুলিয়া, সাভার	<ul style="list-style-type: none"> বিইআরসির হালনাগাদ লাইসেন্সসাইটে পাওয়া যায়নি। গ্যাস ডিসপ্রেসারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা(হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) যথাযথ নয়। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নাই আরপিজিসিএল এর অনুমোদন ফি ৩০,৪৭৫/- টাকা পরিশোধ নয়
০৫	জনাব আনোয়ার হোসেন মুখা স্বত্বাধিকারী ✓ মোবাইল- ০১৭১৫৬১৯১৩৪ মেসার্স আনোয়ার সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও শু সার্ভিসিং সেন্টার জামগড়া, মুখাবাড়ী, ডিইপিজেড রোড আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। পত্র নং ০৬.০৩.০৯ (অংশ-১৬১৩ এসটিএন)/ তারিখঃ ২৪-০২-২০০৮ পরিদর্শন তারিখ ১৪/০৬/২০১৭	সাইট-দিয়াখালী, সাভার	<ul style="list-style-type: none"> গ্যাস ডিসপ্রেসারদের নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা(হেলমেট, সেইফটি গগলস, গ্লাভস ইত্যাদি) নাই। আরপিজিসিএল হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নাই

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
১৪/০৬/১৭

[Handwritten signature]